

Z á z n a m z preventívnej protipožiarnej prehliadky

vykonanej podľa § 4 písm. a) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 14 vyhlášky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

Názov kontrolovaného subjektu Typ BD: T 06 B	SVB Okružná 2406 Zvolen
Predseda SVB a NP	Ing. Peter Klein
Dátum vykonania	9.3.2026
Preventívnu protipožiarnu prehliadku vykonal	Ing. Jozef Petro
Pri preventívnej protipožiarnej prehliadke bol prítomný	Ing. Peter Klein
V obytnej budove sa nachádza	
Nástenné hydranty	Áno (D 25)
Prenosné hasiace prístroje	Áno (strojovňa výtahu)
Požiarne uzávery (dvere)	/
Komíny	/
Núdzové únikové osvetlenie	/

I. Zistené skutočnosti a nedostatky s uvedením opisu a miesta ich zistenia

1. Do schodiska (úniková cesta) nesmú zasahovať žiadne predmety:

- vchod č. 41 – 6.p. skrinka, 3.p. nábytok
- vchod č. 39 – 6.p. skriňa, posteľ – 4.p. chladnička – 3.p. zberový papier – 1.p. skrinka
- vchod č. 35 – 6.p. kartónové krabice
- vchod č. 33 – 6.p. skrinka

2. zo spoločných priestorov chodieb pivníc, kočíkárne, práčovňa, sušiareň ... odstrániť naukladané horľavé predmety

- čo je porušením § 5 písm. b) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarimi

V prípade neodstránenia nedostatkov z preventívnej protipožiarnej prehliadky, môže okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru uložiť sankciu podľa § 59 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarimi do výšky 16 596 €. V prípade opakovania nedostatkov až do dvojnásobku uloženej pokuty.

II. Navrhované opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov

Obyvatelia domu odstránia všetky predmety, ktoré sa nachádzajú v spoločných častiach bytového domu.

Na skladovanie predmetov pre obyvateľov domu **sú určené vlastné pivnice.**

Horľavý a iný nepotrebný materiál je potrebné odstrániť, aby nedošlo k požiaru a zadymeniu priestorov bytového domu, následne k jeho rozšírovaniu prostredníctvom naukladaných horľavých predmetov.

Termín: do 31.3.2026

Pečiatka a podpis



Oboznámenie s výsledkom preventívnej protipožiarnej prehliadky

Pečiatka a podpis predsedu SVB: