

Z á z n a m z preventívnej protipožiarnej prehliadky

vykonanej podľa § 4 písm. a) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 14 vyhlášky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

Názov kontrolovaného subjektu	SVB Okružná 2406 Zvolen
Predseda SVB a NP	Ing. Peter Klein
Dátum vykonania	30.3.2021
Preventívnu protipožiarnu prehliadku vykonal	Ing. Jozef Petro
Pri preventívnej protipožiarnej prehliadke bol prítomný	Ing. Peter Klein
V obytnej budove sa nachádza	
Nástenné hydranty	Áno (D 25)
Prenosné hasiace prístroje	Áno (strojovňa výťahu)
Požiarne uzávery (dvere)	/
Komíny	/
Nezavodnené stúpacie potrubie – suchovod	/

I. Zistené skutočnosti a nedostatky s uvedením opisu a miesta ich zistenia

1. zo spoločných priestorov chodby a schodiska (podesty a medzipodesty) odstrániť naukladané horľavé predmety napr. skrinky, zberový papier, kartónové krabice, skrine ...
2. zo spoločných priestorov chodieb pivníc, kočikárne, práčovňa, sušiareň ... odstrániť naukladané horľavé predmety
3. do schodiska (úniková cesta) nesmú zasahovať žiadne predmety napr. topánky, kvety, skrinky na obuv...


- čo je porušením § 4 a § 5 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarimi a § 51 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. o protipožiarnej bezpečnosti stavieb.

V prípade neodstránenia nedostatkov z preventívnej protipožiarnej prehliadky, môže okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru uložiť sankciu podľa § 59 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarimi do výšky 16 596 €. V prípade opakovania nedostatkov až do dvojnásobku uloženej pokuty.

II. Navrhované opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov

Obyvatelia domu odstránia všetky predmety, ktoré sa nachádzajú v spoločných častiach bytového domu. Na skladovanie predmetov pre obyvateľov domu **sú určené vlastné pivnice.** Horľavý a iný nepotrebný materiál je potrebné odstrániť, aby nedošlo k požiaru a zadymeniu priestorov bytového domu, následne k jeho rozširovaniu prostredníctvom naukladaných horľavých predmetov.

Termín: do 30.4.2021

Pečiatka a podpis	Oboznámenie s výsledkom preventívnej protipožiarnej prehliadky
	<p>Pečiatka a podpis predsedu SVB:</p>